

平成30年10月分

管理型最終処分場維持管理報告

施設設置者名	西天北五町衛生施設組合	施設名	西天北一般廃棄物埋立処分地施設	施設所在地	天塩郡幌延町字北進517番5
埋立地面積	15,000 m ²	埋立地容積	114,100 m ³	遮水工	2重遮水シート

1. 埋立状況

	破砕処理残渣 (kg)		直接搬入分 (kg)		合計 (kg)	
	うち産廃		うち産廃		うち産廃	
1	2,250	0	1,500	0	3,750	0
2	17,100	0	0	0	17,100	0
3	12,150	0	3,000	0	15,150	0
4	3,150	0	500	0	3,650	0
5	4,950	0	500	0	5,450	0
6	4,050	0	0	0	4,050	0
7	0	0	0	0	0	0
8	4,950	0	2,000	0	6,950	0
9	17,100	0	0	0	17,100	0
10	16,200	0	3,000	0	19,200	0
11	2,250	0	500	0	2,750	0
12	6,300	0	500	0	6,800	0
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	3,150	0	2,000	0	5,150	0
16	14,850	0	0	0	14,850	0
17	13,950	0	3,000	0	16,950	0
18	1,350	0	500	0	1,850	0
19	3,600	0	500	0	4,100	0
20	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0
22	2,250	0	2,000	0	4,250	0
23	15,300	0	0	0	15,300	0
24	15,300	0	3,000	0	18,300	0
25	1,800	0	500	0	2,300	0
26	3,600	0	500	0	4,100	0
27	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0
29	4,050	0	2,500	0	6,550	0
30	14,400	0	0	0	14,400	0
31	11,250	0	2,500	0	13,750	0
合計	195,300	0	28,500	0	223,800	0

2. 水質検査等の状況

項目	採取場所	採取年月日	報告日	測定値	基準値	
地下水	電気伝導率	上流(共通)	H30.10.03	H30.10.15	9.2 ms/m	
	塩化物イオン	上流(共通)	H30.10.03	H30.10.15	8 mg/l	
	電気伝導率	下流(共通)	H30.10.03	H30.10.15	35.0 ms/m	
	塩化物イオン	下流(共通)	H30.10.03	H30.10.15	17 mg/l	
放流水	水素イオン濃度	管理型最終処分場	H30.10.03	H30.10.05	7.7 (18.7°C)	5.8以上8.6以下
	生物化学的酸素消費量	管理型最終処分場	H30.10.03	H30.10.15	4.2 mg/l	20mg/l以下
	浮遊物質	管理型最終処分場	H30.10.03	H30.10.05	9.8 mg/l	10mg/l以下
	全窒素	管理型最終処分場	H30.10.03	H30.10.05	45.8 mg/l	120mg/l以下
特記事項						

3. その他の状況

項目	点検日	状況	摘要
擁壁等	H30.10.03	○適・否	
遮水工等	H30.10.03	○適・否	
調整池	H30.10.03	○適・否	
浸出水処理設備※	H30.10.03	○適・否	
※施設規模 40m ³ /日 処理方法 接触曝気法+凝集沈殿法+砂ろ過法+消毒			